



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ГРЯЗИНСКОМУ, УСМАНСКОМУ И ДОБРИНСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Добринка

(место составления акта)

«21» мая 2021 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 44

По адресу: Липецкая область, Добринский район В-Матрэнский сельский совет

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 44 от «21» апреля 2021 г. заместителя начальника Главного
управления – начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,

документарная/выездная) Администрация сельского поселения В-

Матрэнский сельсовет Добринского муниципального района

Местонахождение объектов: Добринский район с. В-Матрénка, с.

Приозёрное, д. Новая, д. Воля, д. Берёзовка, д. Малая Матрénка, д.

Плоская Вершина, д. Ландышевка

(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » Мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 2 часа 00 минут

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Юшков В.Н., 21.05.2020 г. в 13 часов 10 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим

(заполняется при проведении выездной проверки)

проверку ознакомлен(ы): Жаворонкова Н.В. 21.04.2020 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и
Добринскому районам капитан внутренней службы Юшков Владимир Николаевич

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке эксперта (или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Жаворонкова Н.В.
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Нарушения требований пожарной безопасности не выявлено			
1.	1) Водоёмы расположенные на территориях населённых пунктов сельского поселений Каверинский сельский совет, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	ОСН: СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п.9.4.	Глава Администрации Каверинского сельсовета Ширяев Д.И.
2.			
3.			

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам капитан внутренней службы Юшков Владимир Николаевич

Подпись лиц, проводивших проверку:

Глава администрации Жаворонкова Н.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись лиц, проводивших проверку

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому , Усманскому и Добринскому районам
капитан внутренней службы Юшков Владимир Николаевич

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Глава администрации Жаворонкова Н.В.



« 21 » _ Мая _ 2020 _ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____